

## ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор  
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

« 24 » июня 2015 г.

№ 104 п-27-2015

ст. Брюховецкая  
(место составления)

При проверке: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Сказка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (МБДОУ ДС КВ № 7 «Сказка»). Брюховецкий р., ст. Брюховецкая, ул. Красная, 126. ОГРН 1022303523857, МИФНС № 4 по КК.

(наименование и место нахождения (адрес) юр. лица; фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя; сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе)

расположенного по адресу: **Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 126.**

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей (нужное подчеркнуть): Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"

## ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей:

1.1. стены, потолки отдельных помещений в трещинах, окрашенные поверхности отслаиваются, обнажается штукатурка, осыпается побелка в местах прохождения коммуникаций (водопроводных, канализационных труб) вследствие предыдущих протечек, грибок, нарушена целостность внутренней отделки- кафельной плитки, отбитые, выщербленные места (например: в туалете группы раннего возраста, буфетная логопедической группы, прачечная и др.); пол с дефектами, имеются помещения, в которых срок износа линолеума длительный, в результате обнажается цементная стяжка пола, приобретает волнообразную поверхность (например: группа раннего возраста в приемной, при входе в столовую и др.), что может стать причиной травматизма детей; на группе раннего возраста в спальне заменены оконные рамы, отделка оконные откосы не восстановлены; в подвале нет должной гигиенической отделки пола, стен и потолка, вентиляция неэффективна, на потолке густой конденсат, капает вода (не соблюдаются условия хранения овощей и консервов), таким образом, помещения не имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 17.1, 17.6, 1.1, 13.19, 14.2, 14.5, 4.24, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13; п.5.6, 5.11, 5.12, 7.11, 7.27 СанПиН 2.3.6.1079-01;

1.2. дорожки для выхода детей на площадки и проходы по территории детского сада частично разрушены, ямы, неровности (скапливается вода), что может служить причиной травматизма детей, затрудняет проведение уборки территории п.3.21, 1.1, 3.2, 3.8, 3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13;

1.3. отсутствует слив в туалетной детей раннего возраста для обработки горшков, нет возможности их мыть, ополаскивать; санитарно-технические приборы (умывальники) на логопедической группе со сколами, трещинами, дырами; хранение уборочного инвентаря на группах не упорядочено,

хранят в углах в спальнях, приемных, туалетах, шкафов для уборочного инвентаря не достаточно п.6.16.1, 6.16, 17.5, 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13;

1.4. отделка шкафов для хранения уборочного инвентаря, чистой посуды на группах, белья и постельных принадлежностей на прачечной, части мебели (банкетки в приемных, полки в прачечной и др.) нарушена, гигиеническая отделка местами отслоилась и отпала, что не позволяет проводить качественную уборку их влажным способом и дезинфекцию п.6.21, 17.1-17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;

1.5. недостаточно в ДС на матрасников, нет даже 1 комплекта, при норме не менее 2-х комплектов, отсутствуют на группах полотенца для ног при норме не менее 3-х комплектов, на отдельных группах нет вешалок для полотенец для ног, п.6.15, 7.14, 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13;

1.6. По результатам лабораторного контроля, проведенного Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», в смывах взятых с чистой посуды и инвентаря в одном случае из 35 выделены БГКП (бактерии группы кишечной палочки): с кастрюли 2 блюдо на пищеблоке (протокол испытаний № 473/4/Б от 04.06.2015г). Не соблюдаются правила мытья, хранения чистой посуды. п.п.13.10, 13.17, 1.1, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13; п.1.3, 2.1, 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13;

Срок устранения

до « 27 » января 2016 г.

2. Ответственным за выполнение предписания является: **МБДОУ ДС КВ № 7 «Сказка», заведующая Гайко М.А.**

3. Ответственность за не выполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Документы, подтверждающие выполнение предписания, предоставить в срок до « 27 » января 2016 г.

Непредоставление или несвоевременное предоставление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно предоставление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет административную ответственность в соответствии со **ст. 19.7 КоАП РФ.**

**Заместитель начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
в Тимашевском, Брюховенском, Приморско-  
Ахтарском, Каневском районах**

(Должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)

**И.Н.Образцова.**

(ФИО)

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден



(подпись, ФИО)

**Гайко М. А.**

**24.06.2015 г.**

(дата)