



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отдел надзорной деятельности
Брюховецкого района
ул. Привокзальная, 2 «б» ст. Брюховецкая, 352750
Телефон: 2-12-12 Факс 2-12-12
03 июля 2015 г. №23- 460 -9-13

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №7 «Сказка» МО
Брюховецкий район

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения

«03» июля 2015 года

ст. Брюховецкая
(место рассмотрения: город, село, район)

Я. главный государственный инспектор Брюховецкого района по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

подполковник вн. службы Семеняко Е.С.

рассмотрев протоколы №№ 100,101 от «02» июля 2015 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на заведующую МБДОУ ДСКВ №7 «Сказка» и юридическое лицо – МБДОУ ДСКВ №7 «Сказка» МО Брюховецкий район, установил, что 02.07.2015 год в помещениях и на территории объектов защиты МБДОУ ДСКВ №7 «Сказка», зарегистрированного по адресу: ст. Брюховецкая, ул. Красная, 126, нарушены требования пожарной безопасности в РФ (Правила противопожарного режима), введенные в действие Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года, а именно:

Вам необходимо устранить нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

- руководителем организации не обеспечено наличие во всех помещениях табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №7 «СКАЗКА», Правила противопожарного режима в РФ п.6);
- отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения здания детского сада (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №7 «СКАЗКА», Правила противопожарного режима в РФ п.55, ст. 62 №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- не определено расчетное и необходимое время эвакуации людей при пожаре из здания в безопасную зону (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №7 «СКАЗКА», ст. 53 п.3,4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- не обеспечен вывод сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №7

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 8(861) 268-64-40
Телефон доверия Южного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 8(863)240-66-10

«СКАЗКА», ст. 83 п.7 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление получила _____

(дата, должность, подпись)



Е.С. Семеняко
(расшифровка подписи)

Гайко М.А.
(Ф.И.О.)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)